ZP/16/2017
Załącznik nr 7 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGÓW

L.p.	Zespoły dźwigowe	Parametry techniczne - Wymagane
1.	Typ dźwigu	Dźwig osobowy, elektryczny, bez maszynowni, dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
2.	Udźwig	630 kg/8 osób
3.	Wymiary szybu[1)]	1650 x 2020mm należy dostosować wymiary dźwigu do istniejącego / wznoszonego szybu windowego
4.	Nadszybie / podszybie[1)]	Nadszybie: 850mm Podszybie: 1100mm należy dostosować dźwig do istniejącego / wznoszonego nadszybia i podszybia
5.	Liczba przystanków / dojść[1)]	8/8, 7/7, 5/5
6.	Prędkość jazdy	min. 1,0 m/s
7.	Ilość / kierunek otwierania drzwi kabinowych[1)]	1 – kabina nieprzelotowa kierunki otwierania zgodne z dokumentacją projektową
8.	Sterowanie dźwigu	Ogólnodostępne (tzn. brak zabezpieczenia za pomocą specjalnych kodów czy urządzeń itp.) umożliwiające konserwację dźwigu dowolnemu niezależnemu serwisowi
KABINA		
9.	Kabina	Kabina w wykonaniu antywandalowym ze stali nierdzewnej „satyna mat”
10.	Wymiary kabiny (wymagane)	min. 1100 x 1400 x 2100(h)mm
11.	Podłoga (wykończenie)	Wykładzina antypoślizgowa o wysokiej trwałości, trudnościeralna
12.	Lustro	Brak
13.	Poręcze	Poręcz na ścianie bocznej ze stali nierdzewnej
14.	Oświetlenie	Oświetlenie w suficie LED
15.	Wentylator	Niewidoczny zamontowany w ścianie bocznej lub suficie

16.	Gong	Gong 2-tonowy plus system informacji głosowej
17.	Kaseta dyspozycji	Tablica wewnątrz kabiny w wykonaniu antywandalowym ze stali nierdzewnej „satyna mat". Przyciski (ze stali nierdzewnej) poszczególnych dyspozycji poziomów podświetlane z alfabetem Braille'a. Kaseta wyposażona m.in. w: – dyspozycję otwierania i zamykania drzwi; – alarm; – intercom; – piętrowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy; – przycisk wentylatora; – wyłącznik przeciążeniowy; – telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu.
DRZWI		
18.	Drzwi kabinowe[1)]	Drzwi teleskopowe, 2 panele, automatyczne, ze stali nierdzewnej „satyna mat", z progami aluminiowymi, kierunek otwierania drzwi – zgodnie z dokumentacją projektową,
19.	Drzwi przystankowe[1)]	Drzwi teleskopowe, 2 panele, automatyczne, panele drzwi i ościeżnice ze stali nierdzewnej „satyna mat", z progami aluminiowymi, kierunek otwierania drzwi – zgodnie z dokumentacją projektową; odporność ogniowa – zgodnie z dokumentacją projektową.
20.	Wymiary drzwi (wymagane)	900 x 2000mm
21.	Zabezpieczenie drzwi	Kurtyna podczerwieni
INNE		
22.	Kasety wezwań na przystankach	Kaseta wezwań na każdym przystanku, z przyciskiem ze stali nierdzewnej „satyna mat" z podświetleniem, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaźnik piętra plus strzałki kierunku jazdy
23.	Zjazd pożarowy	Zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny (podłączenie do centralki p.poż)
24.	Zjazd awaryjny	Dojazd awaryjny do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi przy zaniku zasilania
25.	Opisy	Wszelkie instrukcje i opisy wymagane przepisami

[1)] Zgodnie z dokumentacją projektową, załącznik nr: 6 do SIWZ