Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Orla 5/31, tel./fax: 32 435 69 20

Żory, dnia 23 listopada 2020r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. *„Kompleksowa budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynek 1-2 oraz budynek 3), wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami i infrastrukturą towarzyszącą w Żorach w rejonie Alei Zjednoczonej Europy.”*, numer postępowania ZP/01/2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
Jaka ma być klasa odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań, oznaczonych na zestawieniach jako drzwi D1 i D1' ?

Odpowiedź:
Klasa odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań, oznaczonych na zestawieniach jako drzwi D1 i D1' to **RC4**.

Pytanie nr 2:
Jaka ma być izolacyjność akustyczna?

Odpowiedź:
Izolacyjność akustyczna **R`A1 = min. 25dB**

Pytanie nr 3:
Wg projektu (zestawienia okien) współczynnik przenikania ciepła dla okien powinien wynosić 1,3 [W/m2K]. Prosimy o informację czy należy przyjąć w ofercie taki współczynnik, gdyż aktualne przepisy wymagają współczynnika 1,1 [W/m2K], co zasadniczo wpływa na konstrukcję i cenę stolarki okiennej.

Odpowiedź:
W ofercie należy przyjąć współczynnik 1,1 [W/m2K].

Pytanie nr 4:
Zamawiający udostępnił 2 przedmiary branży drogowej:
OSI_117_Zory_PZT_a_przedmiar
oraz
OSI_117_Zory_PZT_b-przedmiar_sciezka_rowerowa_kostka
Przedmiary te różnią się jedynie wydzieleniem części nawierzchni ścieżek rowerowych i wykonaniem ich z kostki betonowej.
Prosimy o informację, który z przedmiarów należy wycenić.

Odpowiedź:
Zamawiający przypomina, że przedmiary są jedynie udostępnione w formie pomocniczej. Wyceny należy dokonywać na podstawie pełnej dokumentacji załączonej do przetargu.

Pytanie nr 5:
Prosimy o udostępnienie zestawień materiałowych instalacji wentylacji dla budynków nr 1-2 i budynku nr 3.

Odpowiedź:
Wszelkie dane i informacje, niezbędne do przygotowania oferty, zostały udostępnione przez Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Bzibziak